



CIRCULAR N° 1

LICITACIÓN N° 5000002892

**“ ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS INSTRUMENTADAS Y
CALENTADOR CATALÍTICO ”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula **4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. Ítem 03.

¿El modelo y fabricante de la válvula y actuador necesariamente debe ser de la marca Fischer? O podemos ofrecer la válvula SDV y el automatizador de diferentes marcas en base al vendor list por separado.

R.- Favor de referirse a las hojas de datos adjuntas a la licitación, deben ser de la marca Fisher.

2. Ítem 04.

¿El modelo y fabricante de la válvula y actuador necesariamente debe ser de la marca Fischer? ¿O podemos ofrecer la válvula reguladora de presión y el automatizador de diferentes marcas en base al vendor list por separado?

R.- Favor de referirse a las hojas de datos adjuntas a la licitación, deben ser de la marca Fisher.

3. El vendorlist es referencial, o mandatorio.

R.- Referirse a lo indicado en el punto 6. ANEXOS, de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

4. Para el ítem 3 (Valvula Shut Down SDV 6” #600), favor confirmar si la válvula requerida es Válvula Bola paso total, tipo trunnion 3 piezas.

R.- Confirmado.

5. Es posible ampliar el plazo de entrega requerido para los ítems 1 y 2

R.- No es posible la ampliación en plazo solicitada.

6. Para el ítem 6 Calentador Catalítico de la licitación de la referencia, agradeceremos nos indiquen el voltaje de arranque – Starting Voltage; ¿es este 12 V o 120V?

R.- 12 VDC (Se adjunta hoja de datos)

- 7. La Lista de Proveedores para el proyecto no incluye válvulas de control. Favor confirmar que para el ítem 5 Válvula de Control, Globo, ANSI 600, RF, se puede cotizar cualquier proveedor que cumpla con las especificaciones.**

R.- Se debe cumplir con lo solicitado en la hoja de datos adjunta a la licitación, marca, etc.

- 8. Para el ítem 1 Válvula de Bola, ya que se permite ofrecer cuerpo ASTM A 216 GR. WCB, entendemos que el mismo puede ser también de paso total, dos cuerpos (ítem 16 de la hoja de datos). Favor confirmar.**

R.- Considerar lo solicitado en la Hoja de datos, ítem 16, 3 cuerpos.

- 9. Es posible ampliar el plazo de entrega de los ítems 1 y 2 a 150 días calendario, esto debido a que aún continua la problemática de suministros a nivel mundial por lo que los tiempos de entrega están muy largos.**

R.- No se acepta la propuesta solicitada.

- 10. Es posible ofertar válvulas fuera del vendor list enviado**

R.- Referirse a lo indicado en el punto 6. ANEXOS de las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

- 11. Para el ítem 5 (calentador catalítico) es posible ofertar una marca similar que cumpla con la capacidad calorífica de equipo requerido.**

R.- No, debe ser de la marca solicitada.

- 12. Favor confirmar la corriente de alimentación del calentador, si será de 15, 115 o 230 Voltios.**

R.- 12 VDC (Se adjunta hoja de datos).

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 14 de marzo de 2022