

CIRCULAR N° 2

LICITACIÓN PÚBLICA No. 5000003073

“PROVISIÓN, MONTAJE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE CONTENEDORES CLIMATIZADOS PARA BANCO DE BATERÍAS ESTACIÓN CAIGUA Y SAIPURÚ”

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el DBC, Numeral 4. ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) aclaramos lo siguiente:

1. ¿En los ítems no se muestra ningún ítem de ingeniería esta ya se tiene elaborada? ¿Se entregará cuando se adjudique?

R. Los ítems a instalar se encuentran incluidos en la cotización.

2. Favor si pudieran dar más datos de las baterías a proveer (modelos referenciales, etc.).

R. Estas características de las Baterías aplican para Caigua y Saipuru:

- Baterías de potencia RITAR ó VISION CP12280S-X 12V 28 Ah
- Baterías de control YUASA ó RITAR HR12-70W 12V 17,2 Ah
- Baterías para controlador CLC Marca RITAR HR12-70W 12V 17,2 Ah

3. ¿En la Matriz de evaluación indica copia de documento de posesión del camión grúa, esto teniendo en cuenta que sea alquilado se puede presentar solo los documentos del camión?

R. Si se puede presentar documentos del camión en caso de ser alquilado

4. ¿Se indica rack para baterías se tiene un estimado del tamaño y las medidas de la armazón?

R. Esto va a depender de las baterías solicitadas donde se tiene las dimensiones de las baterías (Se envía correo con dimensiones aproximadas)

La idea es que el rack quede en la parte central del contenedor, para que nos permita tener dos pasillos a ambos extremos para su mantenimiento.

5. ¿Las puertas deben ser abatibles ambas?

R. Si son abatibles ambas con sistema de chapa antipánico ambas (aclarar que un contenedor tiene dos accesos con puertas dobles abatibles a los extremos)

6. ¿El sellamiento con antipánico deberá ser para ambas puertas?

R. Si

7. ¿Las puertas indica de aluminio es correcto esto? ¿O podrá ser las mismas puertas de contenedor de acero?

R. Si es correcto, pero se acepta las puertas metálicas que tengan un buen sellado y con sistema antipánico.

8. ¿Para el sistema contra incendios se tiene alguna referencia? ¿Este tiene que tener alguna señal que envíe o solo activación local?

R. tiene que ser de activación local con alarma sonora y baliza externa.

9. ¿El medidor interno de temperatura tiene que tener alguna señal? ¿Se tiene algún modelo referencial?

R. Tiene que ser un medidor local sin señal.

Santa Cruz, 24 de mayo del 2022.