



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003030

**“ADQUISICIÓN DE VÁLVULA DE CONTROL”**

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

**ACLARACIONES**

**En amarillo las respuestas:**

1. Hoja de Datos de la válvula requerida, que incluya:
  - Tipo de Fluido **gas natural**
  - Presión de entrada **1100 PSI**
  - Presión de salida **850 psi**
  - Medios de comunicación **4-20ma/HART**
  - Temperatura **110F**
  - Caudal **25MMscfd**Otros adicionales que sean necesarios para el dimensionamiento de la válvula.
  - **En caso de falla la condición sea Modificable en campo**
2. Datos del proceso que se pretende controlar: R.
  - **Control de flujo de gas natural a la salida de planta**
3. Condiciones de trabajo:
  - **El controlador neumático Rango del controlador: 0 - 1500 PSIG Gas natural de suministro.**
  - **preferencia manifold 1367 de Fisher con la 67CFR rango de 0 - 125 PSIG.**
4. Que información debe indicar el certificado “Certificate of Conformance with Assembly Tests” que solicitan para la licitación en referencia?

<b>Documentation</b>	: Certificate of Conformance with Assembly Tests
<b>Debe indicar el TAG: VRS-431, el CV de la válvula, tipo de material, y clasificación de área.</b>	

**NOTA: SE ADJUNTA ANEXO – HOJA DE DATOS DE LA VÁLVULA**

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 5 de mayo de 2022