

CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003082

“ADQUISICIÓN REPUESTOS DE INSTRUMENTACIÓN
PARA ESTACIONES DE YPFB TRANSPORTE”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

ACLARACIONES

CONSULTA

2	11011371	MANOMETRO 4 1/2"0-2000PSI AMORT GLICE CX1/2" Conexión inferior o posterior?	Rango de 0-2000PSI Dial 4, 1/2 " conexión a proceso 1/2 NPT amort glicerina con certificación de calidad para uso industrial
3	11015948	BOTONERA PARO DE EMERGENCIA Marca numero de parte / modelo? si es libre de ofertar adjuntar ficha técnica	Botonera tipo jalador (caja y pulsador contacto NC/NO APEX) con certificación de calidad de uso industrial

RESPUESTA

2	11011371	MANOMETRO 4 1/2"0-2000PSI AMORT GLICE CX1/2" Conexión inferior	Rango de 0-2000PSI Dial 4, 1/2 " conexión a proceso 1/2 NPT amort glicerina con certificación de calidad para uso industrial
3	11015948	BOTONERA PARO DE EMERGENCIA Similares características 800T-FXT6D4 ALLEN- BRADLEY , debe incluir caja APEX con certificación. BOTON HONGO PARO EMERGENCIA	Botonera tipo jalador (caja y pulsador contacto NC/NO APEX) con certificación de calidad de uso industrial

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 27 de mayo de 2022