



Transporte S.A.

CIRCULAR N° 1

**INVITACIÓN A COTIZAR Nro. 5000003193
“SERVICIO MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA
INCENDIO”**

A todas las Empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB TRANSPORTE S.A. y de acuerdo a lo estipulado en la IC, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS aclaramos lo siguiente:

1. Qué cantidad de dispositivos que involucra el servicio (¿sirenas, campanas, jaladores de activación, solenoides, detectores, módulos de control, módulos de monitoreo, módulos relee, etc?)
A continuación, se detallan los dispositivos y componentes que se solicitan:

- 2x Central de Extinción KFP-CX3
- 2x Pulsador de paro.
- 2x pulsador de disparo.
- 2x interruptor de presión.
- 2x sirenas
- 7x válvulas de incendio y su tanque de agente.
- 2x dispersor de agente.
- 8x sensores de humo y calor.

2. ¿Qué tipo de agente cuentan las instalaciones?

Gas comprimido no inflamable

IG-541

CO₂ + AR + N₂

3. ¿Cuenta con algún Data Book de configuración, en el que se puedan mostrar las contraseñas del sistema?

Se cuenta con las credenciales de acceso a Central de Extinción KFP-CX3.

Santa Cruz, 15 AGOSTO de 2022