



CIRCULAR No. 1

INVITACIÓN N° 5000003457

“ADQUISICIÓN ACCESORIOS MECÁNICOS E°C° COLPA.”

En atención a lo estipulado en la Cláusula **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

ACLARACIONES

1. Favor aclarar las especificaciones técnicas de la montura de refuerzo solicitada en el ítem 5: Confirmar el refuerzo con 1440 psi de MAOP y espesor 7,1 mm grado B, no verifica memoria de cálculo.

R.- La pieza requerida establece el espesor mayor o igual a 0,312” (7.925 mm), es decir el Proponente podrá verificar y ofertar una pieza con espesores mayores al indicado.

Siendo esta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente enmienda.

Santa Cruz, 27 de enero de 2023