



## CIRCULAR No. 4

### LICITACIÓN N° 5000003482

#### “ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE INSTRUMENTACIÓN”

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la Cláusula 4 ACLARACIONES Y ENMIENDAS AL DBC, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

1. Tenemos una solicitud de un transmisor de DP multivariable para instalación en una placa de orificio con Manifold. Tenemos el modelo de 4088 especificado, no obstante, no disponemos del modelo de manifold. ¿Podrías facilitármelo, por favor?

**Respuesta YPFB TR:**

De acuerdo a lo indicado en hoja de datos SC-E30-IC-HD-004 tanto en descripción como imagen, considerar el manifold integral Rosemount 305.

2. Al mismo tiempo se solicita un ensamble de temperatura (RTD + Termopozo e imagino que el 644 especificado forma parte de este ensamble deseado), no obstante, especifican modelo del transmisor y de la RTD pero no tenemos el modelo del termopozo. Entendemos que quieren un reemplazo de algo ya existente o hay algo definido, por lo que necesitaríamos el modelo del termopozo que comienza por 114C, ¿podrías facilitarme este también, por favor?

**Respuesta YPFB TR:**

Lo que requerimos es lo indicado en la hoja de datos SC-E30-IC-HD-006, es decir el conjunto de RTD y Termopozo, con las características establecidas. En Circular N°2 se aclaró conforme hoja de datos la longitud de inserción que debe cubrir al menos el 50% del diámetro interno del ducto, considerando que el mismo es de 3" - SCH80, y se estableció el tipo de montaje del sensor como tipo SL.

3. En cuanto al caudalímetro ultrasónico, ¿tenemos un modelo configurado a sustituir o se trata de una aplicación nueva?

**Respuesta YPFB TR:**

Es una aplicación nueva.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, 01 de marzo de 2023