

ESFERA 2939

COBERTURA DE BOQUILLAS ENTRE ANILLOS

ALZADO GENERAL

ANILLO	ELEVACIÓN (mm)	DIÁMETRO (mm)	DN TUBERIA (")	Nº BOQUILLAS	FACTOR K	ÁNGULO DESCARGA	MODELO (TYCO)	Deb (mm)
A1	13626	3800,00	1 1/4"	8	33,1	125	D3	1492,26
PLATAFORMA	14424		8 VELAS 1"	8	17,3	95	D3	
A2	12153	8587,00	1 1/2"	18	33,1	125	D3	1498,72
A3	9431	11730,00	1 1/2"	24	33,1	125	D3	1535,46
A4	6287	11730,00	1 1/2"	24	33,1	125	D3	1535,46
A5	3565	8587,00	1 1/2"	18	33,1	125	D3	1498,72
PATAS	4104		6 VELAS 1"	6	17,3	125	D3	4496,15
A6	1994	3143,00	1 1/4"	6	43,2	125	D3	1645,67



ORIENTACIÓN DE BOQUILLAS EN ANILLOS
(A EJE HORIZONTAL)
ALZADO

NOTAS

1.– TODAS LAS COTAS ESTÁN EN MILÍMETROS.
2.– TODAS LAS ELEVACIONES SON RESPECTO A LA COTA DE SUELO ±0,00 DE LA ESFERA.
3.– LA DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN DE SOPORTES SE DETALLA EN EL PLANO HOJA 4 DE 5.

REV.	FECHA	DIBUJADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:	DESCRIPCION DE LA REVISION
0	17/12/15	N.I.S.	D.A.N.	A.P.V.	PARA LICITACION

Techco security

CLIENTE: YPFB Refinación S.A.

PLANOS DE REFERENCIA:

PROYECTO: NUEVA RED DE AGUA CONTRA INCENDIOS (NURACI)

TITULO: ESFERA 2939 (Ø10,744 m)
PLANO DE ALZADO DE DISTRIBUCIÓN DE ANILLOS

ESCALA:	HOJA:	CODIGO:	REVISIÓN:
1:40	3 DE 5	ING-101-1C-225	0