


<div><div><div>YPFB</div><div>Transporte S.A.</div></div></div>	TIPO DE DOCUMENTO:		HOJA DE DATOS DEL REQUERIMIENTO		CÓDIGO DE DOCUMENTO:	
	PROYECTO:		FLEXIBILIZACION CAMPO GRANDE		HOJA:	
					1 de 1	
TITULO:		PRESSURE DIFFERENTIAL TRANSMITER				
INFORMACION PRINCIPAL						
GENERAL	1	No. Tag	Cantidad	PDT-6041	1	
	2	Servicio	GAS NATURAL			
	3	P&ID				
	4	Sistema	Válvulas Succión UCG-6040			
	6	Función				
TRANSMITTER	7	Measurement type	Differential			
	8	Pressure Range:	-2000 to 2000 psi			
	9	Transmitter Output	4-20 mA with Digital Signal Based on HART Protocol			
	10	Display	Yes, LCD Display			
	11	Process flange type	Coplanar			
	12	Flange material	SST			
	13	Isolating Diaphragm	316LSST			
	14	O-ring	Glass-filled PTFE			
	15	Sensor fill fluid	Silicone			
	16	Housing Material	Conduit Entry Size: Aluminum   1/2-14 NPT			
MANIFOLD	17	Calibration	Calibration Certificate			
	18	Manifold Assembly	Assemble to equipment : Integral Manifold			
	19	Manifold Style	Coplanar			
	20	Manifold Type	5-Valve Natural Gas Metering Pattern			
	21	Materials of Construction	316/316L SST			
	22	Process Connection Style	1/2-14 NPT female			
	23	Packing Material	PTFE			
	24	Valve Seat:	Integral			
	25	Mounting bracket	SST Mounting Bracket for 2-inch pipe mount with series 300 SST bolts			
BRAND	26	Reference brand	BY VENDOR			
	27	Reference model	BY VENDOR			
	28	GUARANTY	1 YEAR MIN			
	29	DELIVERY TIME YPFB TRANSPORTE SA SANTA CRUZ	90 DAYS MIN			
NOTAS						
<div><div></div><div>Reference image</div></div>						
ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE YPFB TRANSPORTE S.A. Y NO PODRA SER REPRODUCIDO O UTILIZADO PARA CUALQUIER FINALIDAD DIFERENTE DE AQUELLA PARA LA QUE HA SIDO SUMINISTRADO.						