



**CIRCULAR No. 2**

**LICITACIÓN N° 5000004568**

**“ADQUISICIÓN REPUESTOS MEDICIÓN”**

A todas las empresas interesadas:

En atención a lo estipulado en la **9 ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a aclarar lo siguiente:

Las respuestas con rojo:

- Es posible cotizar un controlador que disponga de 8 entradas discretas y 7 salidas discretas?

Si es posible cotizar un controlador que disponga de 8 entradas discretas y 7 salidas discretas

- ¿Requerirán implementar algún contador rápido del tipo HSC? Si la respuesta es positiva, ¿qué frecuencia se estima requerir en esta entrada?

No se requerirá implementar ningún contador rápido.

**Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente Circular con el fin de que no tengan inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.**

Santa Cruz, 09 de julio de 2024