



## CIRCULAR N° 3

### INVITACIÓN N° 5000004660

#### “ADQUISICIÓN DE VÁLVULAS DE ALIVIO, BOTONERAS Y TRANSMISOR DE NIVEL”

En atención a lo estipulado en la Cláusula 9 **ACLARACIONES Y ENMIENDAS A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN**, mediante la presente procedemos a enmendar lo siguiente:

#### ACLARACIONES

1. Para el ítem 50 (TRANSMISOR D/NIVEL RADAR D/ONDA GUIADA) ¿Requieren específicamente norma de protección contra explosiones?

#### **Respuesta**

1. El instrumento debe ser certificado (UL) para trabajar en áreas clasificadas Clase 1/División1 Gr. D

**Siendo esta toda la información, solicitamos tomar debida nota de la presente.**

**Santa Cruz, septiembre de 2024**