

ENMIENDA N° 5
INVITACIÓN A COTIZAR N° 5000004723
“PROVISION DE RENOVACIÓN SISTEMA CONTRA INCENDIO CENTRO DE DATOS”

A todas las empresas interesadas:

De acuerdo a lo estipulado en CONDICIONES GENERALES DE LA INVITACIÓN, Numeral 9. ACLARACIONES Y ENMIENDAS enmendamos lo siguiente:

PUNTO 1.

En Términos de Referencia, Numeral 2.1 EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL.

Donde dice:

Nro	Descripción	Características
1	Panel de control direccionable de detección y descarga del agente.	Soporte de protocolos: Mínimamente OPC Client, Ethernet, SNMP.

Debe decir:

Nro	Descripción	Características
1	Panel de control direccionable de detección y descarga del agente.	Soporte de protocolos: Mínimamente OPC Client, Ethernet, SNMP. De manera alternativa se aceptará los siguientes protocolos de comunicación Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MSTP, BACnet IP/Eth, and DNP Ethernet.

PUNTO 2.

En Términos de Referencia, Numeral 2.1 EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN EL CENTRO DE DATOS PRINCIPAL.

Donde dice:

Nro	Descripción	Características
7	Pulsador de disparo.	Material: Metal fundido.

Debe decir:

Nro	Descripción	Características
7	Pulsador de disparo.	Material: Metal fundido, policarbonato u otros materiales que tengan alta resistencia contra incendios.

En Términos de Referencia, Numeral 2.2 EQUIPAMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE INCENDIOS EN EL CENTRO DE DATOS DE CONTINGENCIA.

Donde dice:

Nro	Descripción	Características
7	Pulsador de disparo.	Material: Metal fundido.

Debe decir:

Nro	Descripción	Características
7	Pulsador de disparo.	Material: Metal fundido, policarbonato u otros materiales que tengan alta resistencia contra incendios.

Siendo ésta toda la información, solicitamos a su empresa tomar debida nota de la presente, con el fin de evitar inconvenientes en la presentación de su oferta y posteriormente en la evaluación respectiva.

Santa Cruz, octubre de 2024